Resultatblatt zu Untersuchungsbericht

Kontrolle J4857, Wasserversorgung an der untern Oenz, 3373 Heimenhausen

STS 0110

Probenbeschreibung

Probennummer	114766
Erhoben am	18.05.2017
Erhebungszeit	08.10 Uhr
Eingangsdatum	18.05.2017
Gemeinde	Thörigen
Netzname	WV an der untern Oenz
Nr. Erhebungsstelle	02096
Bezeichnung	Reservoir Schlosswald, Hahn nach UV-Anlage
Wasserbehandlung	desinfiziert
Verwendung	als Trinkwasser
Wassertemperatur	9.9 °C

Mikrobiologische Untersuchungsergebnisse

Untersuchungskriterien	Ergebnis	Einheit	Höchstwert für Trinkwasser gemäss TBDV
Escherichia coli	nicht nachweisbar	pro 100 ml	nicht nachweisbar
Enterokokken	nicht nachweisbar	pro 100 ml	nicht nachweisbar
Aerobe, mesophile Keime	nicht nachweisbar	pro ml	300 (Netz), 100 (an der Fassung) 20 (nach der Behandlung)

Physikalische und chemische Untersuchungsergebnisse

Untersuchungskriterien	Ergebnis	Einheit	Anforderung für Trinkwasser gemäss TBDV
Aussehen	in Ordnung		unauffällig
Trübung (90 Grad)	0.2	TE/F	Richtwert: 1.0
Gesamthärte	2.80	mmol/l	
Härtegrad (französische)	28.0	°f	
Calcium	88.5	mg/l	
Magnesium	14.5	mg/l	
Chlorid	7.0	mg/l	Höchstwert: 250.0
Nitrat	19.9	mg/l	Höchstwert: 40.0
Sulfat	10.9	mg/l	Höchstwert: 250.0
Nitrit	nicht nachweisbar	mg/l	Höchstwert: 0.50
Ammonium	nicht nachweisbar	mg/l	Höchstwert: 0.10

Legende: TBDV = Verordnung über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen

Beurteilung

Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Verantwortlich: Rudolf Robbi, Leiter Trink- und Badewasserinspektorat, Tel. 031 633 11 24, rudolf.robbi@gef.be.ch

Hinweise: Dieses Resultatblatt wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gültig.
Informationen zur Probenerhebung, zu Prüfverfahren und allfälligen Massnahmen befinden sich im Begleitbrief des Berichtes.