Wasserproben **FO084166A**

Untersuchungsbericht für Trinkwasser

EWK Herzogenbuchsee AG
Energie Wasser Kommunikation

Sitz der Versorgung	Gemeindeverband Wasserversorgung an der unteren Oenz Dorfstrasse 20, 3373 Heimenhausen
Erhoben am	24. August 2020
Erhebung durch	Bernhard Fiechter
Grund der Erhebung	Periodische Kontrolle
Zweck der Untersuchung	Lebensmittelrechtliche Ueberprüfung der Trinkwasserqualität

Resultatblätter für folgende Probenummern / Probenahmestellen

020 96

Erhoben am	24. August 2020
Erhebungszeit	08.00 Uhr
Gemeinde	Thörigen
Netzname	Verteilnetz
Nummer Probenahmestelle	020 96
Bezeichnung	Reservoir Schlosswald / Hahn nach UV Anlage
Wasserbehandlung	desinfiziert
Verwendung	Trinkwasser
Probetemperatur	13,5 °C

Mikrobiologische Untersuchungsergebnisse

Escherichia coli	nicht nachweisbar	Toleranzwert = 0
Enterokokken	nicht nachweisbar	Toleranzwert = 0
Aerobe, mesophile Keime	0	Toleranzwert = 100 / 300

B. Fiechter

Herzogenbuchsee, 28. August 2020 Bernhard Fiechter

© EWK AG & Steinegger