Wasserproben **330_VF_531**

Untersuchungsbericht für Trinkwasser

EWK Herzogenbuchsee AG
Energie Wasser Kommunikation

Sitz der Versorgung	Gemeindeverband Wasserversorgung an der unteren Oenz Dorfstrasse 20, 3373 Heimenhausen
Erhoben am	28. August 2023
Erhebung durch	Markus Niederhauser
Grund der Erhebung	Periodische Kontrolle
Zweck der Untersuchung	Lebensmittelrechtliche Überprüfung der Trinkwasserqualität

Resultatblätter für folgende Probenummern / Probenahmestellen

020 96

Erhoben am	28. August 2023
Erhebungszeit	09:17 Uhr
Witterungsverhältnisse vor der Probeerhebung	X Starker Regen oder Schneeschmelze innerhalb der letzten 24 h 0 Letzter Regen vor 2 – 5 Tagen 0 Längere Trockenperiode
Gemeinde	Thörigen
Netzname	Verteilnetz
Nummer Probenahmestelle	020 96
Bezeichnung	Reservoir Schlosswald / Hahn nach UV
Wasserbehandlung	desinfiziert
Verwendung	Trinkwasser
Probetemperatur	13.7 °C

Mikrobiologische Untersuchungsergebnisse

Escherichia coli	nicht nachweisbar	Toleranzwert = 0
Enterokokken	nicht nachweisbar	Toleranzwert = 0
Aerobe, mesophile Keime	0	Toleranzwert = 100 / 300

Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Herzogenbuchsee, 31. August 2023

Markus Niederhauser